

Gradska biblioteka Subotica
Cara Dušana 2
24000 Subotica
Del. Br. 2129/V
JN 6/15
Dana: 29.03.2016.

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN),
Naručilac vrši

III IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU RADOVA NA INSTALACIJI KLIMATIZACIJE

Dana 29.03.2016. godine je postavljen na Portal javnih nabavki i sajt naručioca poziv za prikupljanje pismenih ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke, za javnu nabavku broj JN 6/15, u kojoj Naručilac vrši izmenu na sledeći način:

I

U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 6/15 poglavlje II PREDMER RADOVA,

dodaje se na strani 27/84

Prihvatljive granice odstupanja:

A. Za spoljne jedinice:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Kapacitet hlađenja | min 101 kW - max 10 % od minimuma |
| b. Kapacitet grejanja | min 113 kW - max 10 % od minimuma |
| c. Nivo buke | maksimalno 67 db |
| d. Dimenzije ur | maks. visina 1605 mm
maks. širina 1340 mm
maks. dubina 765 mm |
| e. Težina uređaja | maks 385 kg |

B. Za unutrašnje jedinice:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| a. Kapacitet hlađenja | min 3,6 kW - max 10 % od minimuma |
| b. Kapacitet grejanja | min 4 kW - max 10 % od minimuma |
| c. Nivo buke | maks. 36 db |
| d. Dimenzije uređaja | maks. visina 315 mm |

maks. širina 1343 mm
maks. dubina 823 mm

menja se na strani 27/84 Napomena i glasi:

Napomena: Radi sačinjavanja ispravne ponude svi zainteresovani ponuđači su u obavezi da obiđu predmetni prostor svakim radnim danom, najkasnije jedan radni pre otvaranja ponuda, od 7 h do 15 h.

Zainteresovani mogu da se obrate na telefon br.: 024/ 553-115, ili 063/ 106 99 02 - Dragan Rokvić, direktor, ili na mail gujavnenabavke@gmail.com.

Potvrda o obilasku lokacije, koja se izdaje na licu mesta prilikom obilaska lokacije, sastavni je deo ponude i Ponuđač je obavezan da je dostavi Naručiocu uz ostalu konkursnu dokumentaciju.

Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi na memorandumu firme, ili katalog, ili izvod iz kataloga, ili neki drugi dokaz kojim će dokazati tehničke specifikacije ponuđene opreme.

(nova strana 27/84 Poglavlja II PREDMER RADOVA se nalazi u prilogu ove izmene)

II
U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 6/15 u poglavlju VII
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU u tački 28. ROK ZA
PODNOŠENJE PONUDA menja se na strani 70/84

I sada glasi:

28. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Rok za podnošenje ponude je **12.04.2016. godine do 14³⁰ časova.**

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije **do 12.04.2016. godine do 14,30 časova** bez obzira na način dostavljanja.

III
U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 6/15 u poglavlju VII
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU u tački 29.
OTVARANJE PONUDA menja se na strani 70/84

I sada glasi:

29. OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda otpočeće dana **12.04.2016.** godine u prostorijama Naručioaca, u Subotici, Cara Dušana 2, sa početkom u **15,30 časova**, u Gradskoj biblioteci Subotica, prvi sprat.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

Pre početka otvaranja ponuda predstavnici ponuđača, koji aktivno žele učestvovati otvaranju ponuda dužna su da predaju Komisiji za javne nabavke ovlašćenje za zastupanje ponuđača.

Zapisnik o postupku otvaranja ponuda potpisuju svi članovi Komisije i ovlašćeni predstavnici ponuđača.

IV
U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А) СИСТЕМ 1 ЗА ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПРОТОКОМ РАСХЛАДНОГ ФЛУИДА

Б) СИСТЕМ 2 ЗА ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПРОТОКОМ РАСХЛАДНОГ ФЛУИДА

Ц) СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ СЕРВЕР СОБЕ

Д) ОПШТЕ СТАВКЕ

А+Б+Ц+Д УКУПНО без ПДВ-а:**PDV:****УКУПНО СА ПДВ-ом****Прихватљиве границе одступања:****А. За спољне јединице:**

- а. Капацитет хлађења мин 101 kW - мах 10 % од минимума
 б. Капацитет грејања мин 113 kW - мах 10 % од минимума
 ц. Ниво буке максимално 67 дБ
 д. Димензије уређаја макс. висина 1605 мм
 макс. ширина 1340 мм
 макс. дубина 765 мм
 е. Тежина уређаја макс 385 кг

Б. За унутрашње јединице:

- а. Капацитет хлађења мин 3,6 kW - мах 10 % од минимума
 б. Капацитет грејања мин 4 kW - мах 10 % од минимума
 ц. Ниво буке макс. 36 дБ
 д. Димензије уређаја макс. висина 315 мм
 макс. ширина 1343 мм
 макс. дубина 823 мм

Напомена: Ради сачињавања исправне понуде сви заинтересовани понуђачи су у обавези да обиђу предметни простор сваким радним даном, најкасније један радни пре отварања понуда, од 7 х до 15 х.

Заинтересовани могу да се обрате на телефон бр.: 024/ 553-115, или 063/ 106 99 02 - Драган Роквић, директор, или на маил gujavenabavke@gmail.com.

Потврда о обиласку локације, која се издаје на лицу места приликом обиласка локације, саставни је део понуде и Понуђач је обавезан да је достави Наручиоцу уз осталу конкурсну документацију.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави на меморандуму фирме, или каталог, или извод из каталога, или неки други доказ којим ће доказати техничке спецификације понуђене опреме.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.